

1.信息科学与工程学院(常州新校区 21 号楼)

- (1) 2025024-001-205: 物品摆放杂乱、不得放置无关用品(床)。
- (2) 2025024-002-205: 配电箱遮挡、灭火器应有警示标识。
- (3) 2025024-003-205: 仪器设备应有操作规程,设备旁不得放置易燃物品(纸箱)。
- (4) 2025024-004-207: 仪器设备应有操作规程。

2.人工智能学院(常州新校区 22 号楼)

- (1) 2025025-001-202: 拖线板置地。
- (2) 2025025-002-202: 拖线板置地。

3.创新创业学院(常州新校区 59 号楼)

- (1) 2025026-001-419: 出入口遮挡。
- (2) 2025026-002-417: 出入口遮挡。
- (3) 2025026-003-402: 拖线板置地、串接、配电箱遮挡、物品未有序摆放、杂物未及时清理。

4.电气与动力工程学院(常州新校区 55 号楼)

- (1) 2025027-001-227: 实验室观测窗遮挡;放置自行车、物品杂乱;使用大功率电水壶。
- (2) 2025027-002-524: 配电箱前有物品阻挡;卫生条件差;存放不明液体;强碱 NaOH 等试剂放置在实验实验室内。
- (3) 2025027-003-528: 室内物品杂乱。

5.机电工程学院

常州新校区 57 号楼:

- (1) 2025028-001-101: 大厅靠南侧的安全通道和消防柜阻挡。
- (2) 2025028-002-108: 拖线板置地;配电箱阻挡。

(3) 2025028-003-204: 安全通道阻挡; 拖线板置地级联。

常州新校区 58 号楼:

(1) 2025029-001-106/108: 配电箱阻挡 2 处; 环节杂乱。

(2) 2025029-2-110: 室内卫生较差; 存放食品。

(3) 2025029-3-112: 放置躺椅; 杂物未及时清理。

(4) 2025029-4-114: 拖线板置地; 电缆布置杂乱; 配电箱阻挡。

(4) 2025029-5-120: 配电箱阻挡。

(5) 2025029-6-123 : 拖线板置地, 拖线板级联多处; 垃圾未及时清理。

(6) 2025029-7-606: 环境杂乱; 拖线板串接。

(7) 2025029-8-450: 环境杂乱。

(8) 2025029-9-125 : 配电箱阻挡; 存放躺椅、自行车; 环境杂乱; 拖线板置地。

(9) 2025029-10-116: 配电箱阻挡。